

कार्यालय अग्निशमन
पत्र संख्या-एफएसओ0/मेमो-13/2015

प्रोफार्मा-अ
अधिकारी जनपद

कम सं0-2813
खीरी उ0प्र0।
दिनांक:दिसम्बर 19, 2015

फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है)

सेवा में,

प्रबन्धक,
सोनिया इंटरनेशनल स्कूल,
ग्राम-मझरा पश्चिम, सम्पूर्णानगर,
जनपद-खीरी।

विषय-प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईडोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या:.....निल....

दिनांक: 15-12-2015

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 09 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 100 भारतीय स्टेट बैंक शाखा लखीमपुर जनपद खीरी में चालान संख्या L070006 दिनांक 19-12-2015 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद होने के उपरान्त. 09 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- 1-चेकिंग का दिनांक.19-12-2015
- 2-पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम-निल।
- 3-संस्थान का विवरण-सोनिया इंटरनेशनल स्कूल।
- 4-संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या...शून्य।
- 5-परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या...09
- 6-चेक किये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईडोलिक/टेस्टिंग का विवरण-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ABC फायर एक्सटिंग्यूशर	5 किग्रा0	09	कार्यशील
2	-	-	-	-

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईडोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and fire Sefty Act/rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईडोलिक/टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।

(आर0के0सिंह)
अग्निशमन अधिकारी
जनपद-खीरी
लखीमपुर-खीरी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य अग्निशमन अधिकारी खीरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप निदेशक परिक्षेत्र लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।